



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ
СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(Главное управление МЧС России
по Саратовской области)

Управление надзорной деятельности и
профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и
профилактической работы по Калининскому,
Лысогорскому и Самойловскому районам
Саратовской области

412484, Саратовская область, г. Калининск, ул. Советская,
д.31, E-mail: rodionovagn@mail.ru

18.10.2021 № 4В-195-22856

Отметка о размещении сведений
в едином реестре контрольных (над-
зорных) мероприятий* 07.10.2021

КНМ 64210061000201197467



**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 109/3**

вручается: МБОУ "СОШ с. Новая Ивановка Калининского района
Саратовской области"

Во исполнение решения от 07.10.2021 №109 о проведении выездной проверки в период с 09 час. 00 мин. "11" октября по 11 час. 00 мин. «18» октября 2021г. государственным инспектором Калининского, Лысогорского и Самойловского районов Саратовской области по пожарному надзору старшим лейтенантом внутренней службы Родионовой К.В. проведена плановая выездная проверка Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа с. Новая Ивановка Калининского района Саратовской области", расположенного по адресу: Саратовская область, Калининский район, с. Новая Ивановка, ул. Советская, д.1а

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица и.о. директора Ташкинова С.О.

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования, которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Оборудовать электрические	п/п «в» п.35 ППП в РФ	01.09.2022	

	светильники в коридоре библиотеке, коридоре спортивного зала, коридоре 2-го этажа и помещению кухни колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией			
2.	Вывесить в месте установки приемно-контрольного прибора пожарной инструкции о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта	п.56 ППР в РФ	01.09.2022	
3.	Организовать проведение эксплуатационных испытаний наружной открытой лестницы, предназначенной для эвакуации при пожаре со 2-го этажа здания	п/п «б» п.17 ППР в РФ	01.09.2022	
4.	Отделить помещения различных классов функциональной пожарной опасности (складское помещение и помещение актового зала) ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами	п.1 ст.88 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.1, п.5.1.2, п.5.6.4 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»	01.09.2022	
5.	Запретить хранение оборудования, мебели и других предметов в подвальном помещении	п/п «б» п.16 ППР в РФ	01.09.2022	
6.	Восстановить работоспособность устройства для самозакрывания дверей лестничных клеток 1-го и 2-го этажа	п.14 ППР в РФ	01.09.2022	
7.	Демонтировать горючую отделку путей эвакуации коридора 1-го и 2-го этажа	ч.6 ст. 134 таблицы 28, 3 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008	01.09.2022	
8.	Демонтировать трубу отопления, проложенную на пути эвакуации в помещении актового зала	п/п «ж» п.16, п.23, п/п «а», «б» п.27 ППР в РФ	01.09.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Государственный инспектор
Калининского, Лысогорского и Самойловского
районов Саратовской области по пожарному надзору
старший лейтенант внутренней службы
«18» октября 2021 г.

К.В. Родионова

Предписание для исполнения получил:
И.о. директора МБОУ «СОШ с. Новая
Ивановка Калининского района Саратовской области»
«18» октября 2021 г.

Ташкинова С.О.